

Програм за пресметка на грејна снага

Сакана температура	21	°C
Надворешна температура	18	°C
ΔT	3	°C

Димензии на просторијата

Должина	0	m
Ширина	0	m
Висина	0	m
Повошина на под	0	m ²
Волумен на просторија	0	m ³
Повошина на сид	0	m ²
Повошина на прозори	0	m ²
Повошина на плафон	0	m ²

Површински губитоци на температура

Сид	Панел сид од бетон неизолиран 20cm	фактор на губито	2	W/m ² °C	губиток	0	W
Прозор	Стакло со метална рамка	фактор на губито	5.8	W/m ² °C	губиток	0	W
Плафон	Панел сид од бетон неизолиран 20cm	фактор на губито	3.4	W/m ² °C	губиток	0	W
Под	Бетон врз тампон	фактор на губито	1.6	W/m ² °C	губиток	0	W
					Вкупни губитоци		W

Потребна грејна снага(минимум)

kW